



PRESSEMELDING

Dato:	04.01.2017	Sperrefrist:
Sendes til:	redaksjon@fremover.no	

Gassalarm ved Bjerkvik skole

Det har i dag vært utløst gassalarm ved Bjerkvik skole. 110 sentralen ble rutinemessig varslet med påfølgende evakuering av elever og ansatte.

Tekniske undersøkelser som ble gjort på stedet i samarbeid med Ofoten Brann IKS avdekket at det ikke var gass i bygningen. Nærmere undersøkelser viser imidlertid at det har vært en mindre lekkasje i en kobling på teknisk rom, og derfor gikk alarmer. Anlegget er stengt inntil gasstekniker har kontrollert og godkjent anlegget.

Bjerkvik skole har et gassfyrte anlegg som er en del av løsningen for oppvarming av bygget. Dette anlegget ble godkjent for bruk oktober 2016 og satt i drift november 2016.

Foreløpige undersøkelser viser at alle varslingsrutiner ble fulgt og at tekniske sikkerhets- og varslingsinstallasjoner har virket som tiltenkt og at det ikke var fare for liv og helse.

Det vil i utgangspunktet ikke bli noen driftsmessige konsekvenser som følge av denne hendelsen, og skolen er i drift som normalt.

Med vennlig hilsen
Narvik kommune

Tommy Eide
Enhetsleder

For mer informasjon:

Kontaktperson:	Tommy Eide	Tlf: 976 95 999
Henvisning:	Informasjon gis løpende på kommunens nettside www.narvik.kommune.no Lenker til ytterligere informasjon	