



GRAVEMELDING

Reglement for graving i offentlig kommunal veg

Vedlegg til [søknad om graving](#)

Se også [tjenestebeskrivelse på www.narvik.kommune.no](http://www.narvik.kommune.no)

Veg og park er vegholder og myndighet for offentlig kommunale veg- og parkarealer i Narvik. Graving i offentlig veg kan bidra til forringelse og det er derfor satt strenge krav til utførelsen. Iht. § 57 i Vegloven kan ingen utføre graving i offentlig veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Skjema for søknad om graving/gravemelding finnes på kommunens nettside. Graving i offentlig veg kan bare utføres av firma som er forhåndsgodkjent av vegholder iht. Vegloven.

Ansvarlig utførende entreprenør (heretter kalt **Entreprenøren**) skal som oppstarts krav dokumentere relevant erfaring fra de siste 3 år og inneha sentral godkjenning gitt for følgende fagområde(r):

c.2 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2, herunder:

- utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt **ÅDT høyst 5000**, planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.

c.3 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 3, herunder:

- grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge Vegvesenets normal 018, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse.
- utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning **over 5000 ÅDT**. Ved tvil om stor belastning eller ÅDT, avgjør kommunen basert på kompleksitet, erfaring og referanser.

Vilkår:

- Entreprenøren må bringe offentlig eiendom, herunder veg med tilhørende anlegg, tilbake i opprinnelig stand.
- Lagring av masser i offentlig vegareal er ikke tillatt. Bruk av maskin med stålbelter er ikke tillatt på offentlig asfaltert veg.
- Trase skal i prinsippet gå opp i forkant av gravearbeidet, ved befaring der tiltakshaver, utførende og oppsyn er til stede. Veg og park sine anvisninger skal følges, både med hensyn til grøftens plassering i gateprofilen og utførelse for øvrig.
- Lednings-/kabelgrøften skal gjenfylles omhyggelig slik at setninger forhindres, det vil si lagvis gjenfylling der hvert 30 centimeters lag komprimeres iht. vegvesenets handbok (hb) 018, kap. 4.
- Overdekning i veg/fortau skal være min. 60 cm. Overdekning i veggroft skal være min. 80 cm.
- Langsgående graving i skulder og skråning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Veg og park.
- Kabel som skal krysse offentlig gate/veg eller føres gjennom vegkryss, skal legges i trekkerør uten kostnader for vegholder.
- Der grøften krysser offentlig asfaltert veg, skal de øverste 5 cm midlertidig lappes med kaldasfalt. Utføres umiddelbart og holdes ved like fram til asfaltering.
- Entreprenøren plikter å holde gravestedet i forsvarlig stand helt til endelig asfaltering blir gjennomført. Herunder etterfylling og renhold.
- Endelig asfaltering blir gjennomført av Veg og park for Entreprenørens kostnad. Gravemeldingen er en bestilling av dette arbeidet.
- Ved klargjøring blir asfalten saget i en bredde på minimum 130 cm for å oppnå tilstrekkelig komprimering og kvalitet. Sagebredden vil variere med ev. skader, manglende renhold og lignende, men vil i grove trekk kunne avtales iht. pkt. 3.
- Etter langsgående graving i fortau skal endelig asfaltering utføres heldekkende i gravestrekningens fulle lengde.
- Kostnadene for utbedring av skader som følge av setninger e.l. kan belastes Entreprenøren inntil 36 måneder etter gravingen, regnet fra sluttdato i påtegnet gravesøknad.
- Arbeidsvarsling skal utføres av Entreprenøren i henhold til vegvesenets handbok 051. Plan for arbeidsvarsling skal vedlegges søknad om graving i offentlig kommunal veg.
- Avvik fra dette reglement, gjeldende forskrifter eller gitte pålegg behandles iht. gjeldende lovverk. Bl.a. kan Veg og park trekke tilbake tillatelsen til å grave i offentlig kommunalt vegareal i Narvik, jf. § 57 i Vegloven.

