

E-post 08.08.2016

Hei.

Det må dokumenteres at krav til slokkevann for brannvesenets behov er tilstrekkelig.

Nedenfor tekst fra veiledning til Teknisk Forskrift 2010:

Det er viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.

Det må være tilrettelagt for kjørbare atkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i byggverk.

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Kommunen må sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygd strøk, er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.

I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden.

--

Med Hilsen

*Marit R. Birkely*

Leder Forebyggende avdeling, Ofoten Brann IKS

e-post [marit.ronning.birkely@ofoten-brann.no](mailto:marit.ronning.birkely@ofoten-brann.no)

tlf 76913574 mob 47602680

<http://www.visbrosjyre.no/ofotenbrann/MailView/>

[www.ofoten-brann.no](http://www.ofoten-brann.no)